



Торговый дом
ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД

«ЛОС-К» №

ПАСПОРТ

ТУ 42.21.13-009-26230499-2020
РЕГИСТРАЦИЯ ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»
Внесен в реестр 26.02.2020 За № 200/092661

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС.RU.HB25.H03336

Срок действия с 12.03.2020

по 11.03.2023

 № **0640210**
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11HB25

Общество с ограниченной ответственностью "Рус-Тест".

Место нахождения: 121357, МОСКВА Г, КУТУЗОВСКИЙ ПР-КТ, ДОМ 67, КОРПУС 2, ПОМ V КОМ 6 ОФ 27

Фактический адрес: 143002, ОДИНЦОВО, УЛИЦА ЮЖНАЯ, ДОМ 8, ОФИС 331

Телефон: +7 (977) 482-16-81, email: os-rus-test@mail.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB25 от 06.06.2019

ПРОДУКЦИЯ

Станции очистки бытовых сточных вод «ЛОС-К». Серийный выпуск.

 КОД ОК
 42.21.13

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

 ТУ 42.21.13-009-26230499-2020 Станция очистки бытовых сточных вод «ЛОС-К»
 ГОСТ Р МЭК 60204-1, СанПин 2.1.5.980-00, ГОСТ 12.2.003

 КОД ТН ВЭД
 8421 21 000 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»

 Адрес: Российская Федерация, 117279, город Москва, улица Профсоюзная, дом 93-а, помещение 1, комната 14
 ИНН: 7728232761, телефон: 8(495)580-58-50, адрес электронной почты: info@trade-house.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»

 Адрес: Российская Федерация, 117279, город Москва, улица Профсоюзная, дом 93-а, помещение 1, комната 14
 ИНН: 7728232761, телефон: 8(495)580-58-50, адрес электронной почты: info@trade-house.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний А728-03/2020 от 11.03.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «КОЛИБРИ», аттестат аккредитации РОСС RU.31857.04ИЛС0.00063, действителен до 17.06.2022 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

Эксперт


 подпись

 подпись

Е.И. Данилова

инициалы, фамилия

А.В. Битюков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Торговый дом ©
**ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**

ЛОС-К
СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ



EAC

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	4
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	5
5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ	6
6. МОНТАЖ, ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ	8
7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	12
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	12
9. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	14
10. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	15
11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	16
12. ОТМЕТКА О ПРИЁМКЕ	16
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЛОС-К	17
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЛОС-К Н	18

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ удостоверяет гарантированные изготовителем основные параметры и технологические характеристики локальной установки очистки сточных вод.

В конструкции станции реализован многоступенчатый процесс полноценной очистки, основанный на классической технологии биологической очистки сточных вод, благодаря чему станция «ЛОС-К» отличается надежностью работы и простотой эксплуатации.

Внимание!

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию Изделия, не ухудшающие его технические характеристики, эксплуатационные качества и товарный вид, без внесения этих изменений в настоящий паспорт.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Станция изготовлена на основании технических условий ТУ 42.21.13-009-26230499-2020 из монолитного полипропилена и предназначена для биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от дачи, коттеджа, загородного дома или другого объекта при отсутствии централизованной системы канализации. Конструкция рассчитана на неравномерное поступление сточных вод в течение суток.

2.2. Станции очистки «ЛОС-К» обеспечивают высокую степень очистки хозяйственно-бытовых сточных вод до нормативов, соответствующих СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».





3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Произ-сть м³/сутки	Кол-во пользо- вателей	Залповый сброс, л/час	Размеры установки, м			Вес*, кг
				Длина	Ширина	Высота	
ЛОС-К 0,48	0,48	до 3	150	1,7	1,1	1,72	150
ЛОС-К 0,48Н							
ЛОС-К 0,8	0,8	до 5	240	1,9	1,1	1,72	160
ЛОС-К 0,8Н							
ЛОС-К 1,1	1,1	до 7	330	2,3	1,1	1,72	177
ЛОС-К 1,1Н							
ЛОС-К 1,6	1,6	до 9	480	2,7	1,1	1,72	197
ЛОС-К 1,6Н							

Н – станция в пластиковом корпусе с напорным отводом очищенного стока

* – справочно

4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки станции «ЛОС-К» включает:

	Н	
Корпус установки	1 шт.	1 шт.
Крышка	1 шт.	1 шт.
Компрессор (номинальное напряжение 220В)	1 шт.	1 шт.
Эрлифт возвратного и избыточного ила	2 шт.	2 шт.
Насос дренажный (по отдельному заказу)	-	1 шт.
Узел системы аэрации в комплекте с мелкопузырчатым аэратором	1 ком-т	1 ком-т
Воздушный трубопровод из ПНД с разъемной муфтой	20м*	20м*
Паспорт установки «ЛОС-К»	1 шт.	1 шт.
Паспорт на компрессор	1 шт.	1 шт.

* – длина трубопровода уточняется при приобретении установки



Торговый дом ©
**ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Устройство станции

Станция очистки сточных вод состоит из технологических емкостей, объединенных в общий корпус, утепленной крышки и компрессора.

Установка очистки представляет собой емкость из полипропилена, разделенную внутренними перегородками, образующими секции:

1. Септическая камера - анаэробный биореактор
2. Аэротенк
3. Вторичный отстойник - разделитель иловой смеси
4. Отсек очищенной воды (насосный отсек) – только для станций с напорным отводом очищенных стоков (ЛОС-К Н)

С целью усиления прочности корпуса установки и компенсации давления на корпус воды изнутри установки, а грунта и подземных вод снаружи, стенки установки и внутренние перегородки усилены ребрами жесткости.

Аэротенк снабжен *мелкопузырчатым аэратором*.

Во вторичном отстойнике на перегородке, отделяющей его от аэротенка, расположены *эрлифты рециркуляционного ила*.

Аэратор в аэротенке и эрлифты соединены *трубной разводкой* с системой подачи воздуха от компрессора. Компрессор следует разместить на канализуемом объекте, соединив с установкой внешним трубопроводом из ПНД, входящим в комплект поставки.

На днище отсека очищенной воды располагается *дренажный насос* для напорного сброса очищенных сточных вод (для станций ЛОС-К Н).

Доступ к технологическим емкостям осуществляется сверху через крышку.

5.2. Принцип работы установки

Сточные воды по канализационному коллектору (самотечному или напорному) отводятся в установку ЛОС-К, где реализуется многоступенчатый процесс их очистки: первичное отстаивание (осветление) в септической камере, где так же протекает процесс анаэробного воздействия на загрязнения и процесс денитрификации, аэробное окисление поступающих веществ в аэротенке, вторичное отстаивание с разделением иловой смеси. В установках ЛОС-К Н с напорным отведением очищенных сточных вод дополнительно предусмотрен насосный отсек для размещения в нем автоматического дренажного насоса.

На этапе первичного отстаивания в анаэробном биореакторе (1) происходит осветление сточных вод за счет осаждения взвешенных веществ (песок,

волосы и т.п.). Выпавший на дно септика осадок подвергается длительному анаэробному сбраживанию под слоем воды, т.е. происходит его переработка анаэробными бактериями в условиях дефицита кислорода. Этот процесс сопровождается газовой выделением, который со временем поднимает выпавший на дно осадок, поэтому в септической камере наблюдается корка, что является этапом переработки осадка, которая постепенно нарастает и уплотняется, заполняя объем септической камеры.

Осветленные после первичного отстаивания и анаэробного сбраживания сточные воды через отверстия в перегородке попадают в аэротенк (2). В аэротенке создаются условия для размножения и жизнедеятельности аэробных микроорганизмов, называемых «активный ил», который удаляет органические загрязнения за счет выделяемых ферментов. Благоприятные условия создаются за счет насыщения воды воздухом и ее интенсивного перемешивания, которое помогает создать большую площадь контакта сточных вод с микроорганизмами ила.

Воздух поступает через трубчатый мелкопузырчатый аэратор, который обеспечивает высокую степень насыщения и скорость передачи кислорода бактериям и как следствие, высокую степень окисления поступающих загрязнений бактериями и высокую степень очистки.

Прошедшие аэротенк сточные воды, поступают во вторичный отстойник для разделения биологически очищенных стоков и иловой смеси.

Очищенные сточные воды отводятся на сброс или в отсек насосной камеры, а иловая смесь, осевшая на дно делиться на два потока. Первый поток - циркулирующий, который возвращает ил в аэротенк для участия в повторном окислении, а избыточный ил отводится в септическую камеру.

Избыточный ил, который отводится в септическую камеру, содержит нитраты, образованные в результате аэробной стадии и, попадая в анаэробную среду под действием анаэробных бактерий, происходит также процесс денитрификации, т.е. восстановление нитратов (NO_3^-) до газообразного азота (N_2), т.е. заключительная стадия очистки от азота.

При невозможности самотечного отвода очищенной сточной воды, конструкцией станции предусмотрен отсек очищенной воды для размещения насоса удаления очищенной воды (только для установок марки ЛОС-К Н)



Торговый дом ©
**ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**

6. МОНТАЖ, ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Внимание! До проведения монтажных работ следует внимательно изучить настоящий паспорт.

Установку и монтаж станции «ЛОС-К» целесообразно проводить специализированной монтажной организацией. Лица, выполняющие монтаж, должны знать требования СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»

6.1. Монтаж установки

Выполнить земляные работы по разработке траншей для трубопроводов и котлована под корпус установки, согласно схеме привязки установки на Вашем участке.

Внимание! При разработке котлована зазор между стенками котлована и корпусом установки принять не более 200 мм с каждой стороны корпуса.

Корпус установки разместить на основании из уплотненного песка высотой 100 мм, с контролем его горизонтального положения в продольном и поперечном направлении.

Заполнить установку водопроводной водой до уровня водосливов. Во избежание всплытия установки при размещении в водонасыщенных грунтах, заполнение водой необходимо произвести сразу после помещения корпуса установки в котлован.

Внимание!

Заполнение установки водой и засыпку корпуса установки по периметру производить поэтапно слоями по 15-20 см с послойным трамбованием песка.

По периметру корпуса произвести засыпку песчаным грунтом на ширину 100-200 мм. Подбить или пролить водой песок в пазухи у дна установки.


Внимание!

Во избежание деформации корпуса установки, обсыпку песком по периметру следует выполнять с одновременным заполнением корпуса чистой водой с целью выравнивания наружного и внутреннего давления.

Максимальное заглубление дна установки не должно превышать 2,3 метра от поверхности земли. При необходимости большего заглубления, во избежание повышенной нагрузки на корпус станции, требуется предусматривать

устройство защитного кожуха либо производить обратную засыпку смесью песка с цементом (в пропорции 10:1). Засыпку производить до верхнего уровня корпуса и на 100мм поверх него.

Подводящий трубопровод сточных вод диаметром 110 мм проложить на основании из уплотненного песка, высотой не менее 50 мм с уклоном не менее 0,02 (2 см на 1 п.м). В случае пучинистых или слабонесущих грунтов (плывунов, торфяников и т.д.), необходимо предусмотреть мероприятия, исключающие повреждения трубопроводов. При наличии поворотов трубопровода, рекомендуется выполнить их в колодце диаметром 700 мм или через смотровой стояк.



Примечание: * – отметки приведены для стандартного исполнения
Рисунок 1. ЛОС-К с самотечным отводом очищенных сточных вод.

Воздухопровод от компрессора к установке проложить в общей траншее с подводящим трубопроводом с уклоном в сторону установки и подсоединить



Торговый дом ©
**ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**

через разъемную муфту к муфте подвода воздуха установки. Не допускается провисание (образование «карманов») воздухопровода во избежание замерзания конденсата.

Компрессор разместить в техническом помещении канализуемого объекта (с учетом его малых габаритов и практически бесшумной работы), присоединив к электросети через розетку с заземляющим контуром, предварительно соединив воздухопровод с компрессором с помощью зажимного хомута.

Предусмотреть вытяжную вентиляцию через стояк внутренней канализации здания, либо внешний фановый стояк по рекомендации Изготовителя.

Отводящий самотечный трубопровод проложить аналогично п.6.1., его уклон принять не менее 0,005.

Отводящий напорный трубопровод диаметром 32 мм проложить на основании из уплотненного песка, высотой не менее 50 мм с обратным уклоном не менее 0,01 (1 см на 1 п.м.) в сторону насосного отсека станции для обратного оттока при отключении насоса.

В насосном отсеке разместить дренажный насос со встроенным поплавковым выключателем (поставляется по дополнительному запросу) и присоединить его к отводящему патрубку с помощью компрессионных фитингов и трубы.

С целью защиты от механических повреждений, питающий кабель насоса проложить в пластиковой трубе диаметром 20мм. Для исключения попадания в трубу с кабелем грунтовых вод, соединить её с патрубком для ввода кабеля с помощью компрессионного фитинга.

Для подключения электрооборудования рекомендуется использовать кабеля ВВГнг с сечением не менее 3х1,5 мм².

Внимание!

Перед установкой и включением электронасоса внимательно ознакомьтесь с содержанием паспорта электронасоса. При установке электронасоса рекомендуется пользоваться услугами компетентных специалистов.

Внимание!

Подсоединение питающего кабеля насоса осуществлять через отдельный автоматический выключатель соответствующей мощности. При необходимости удлинения кабеля использовать герметичную термоусадочную муфту.

6.2. Подготовка к работе

После заполнения станции водопроводной водой, осуществить пуск системы аэрации.

Проверить работу мелкопузырчатой аэрации в аэротенке, включив в работу компрессор. В аэротенке должно наблюдаться активное бурление.

Отрегулировать работу эрлифтов рециркулирующего ила септической камеры (с помощью вентиля №1) и аэротенка – с помощью вентиля №2. Работа эрлифтов должна быть обеспечена минимальным количеством воздуха (минимальное открытие вентиля), достаточным для поддержания стабильной струи.

6.3. Пуск станции

Пуск установки осуществить подачей на нее сточной воды с одновременным включением в работу компрессора. Пуск следует осуществлять при положительных температурах наружного воздуха. Температура воды, поступающей на установку должна быть не ниже +11°C, что, как правило, имеет место в системах канализации при наличии горячего водоснабжения.

В течение первого месяца эксплуатации, во время выхода станции на рабочий режим очистки, когда идет процесс наращивания активного ила, рекомендуется ограничить применение моющих средств и порошков для стиральных и посудомоечных машин, из-за которых возможно образование пены на поверхности стоков. С увеличением концентрации ила в аэротенке пена постепенно исчезает.

Отбор пробы для определения количества ила необходимо производить в прозрачную емкость объемом 1 литр. Достаточно 20-30 минут отстоя отобранной пробы. Недостаточное количество ила является следствием незавершенного процесса выхода на рабочий режим и недогрузки станции хозяйственно-бытовыми стоками. Осадок в соотношении 1 к 4 (20% ила, 80% вода) будет сигнализировать о выходе установки на рабочий режим.

Через 3-4 недели вода, выходящая из установки, достигнет расчетной степени очистки (проба очищенной воды должна быть прозрачной, без окраски, запаха и видимых включений частиц).

Если характеристики очищенных сточных вод не соответствуют указанным в паспорте, необходимо получить консультацию в Торговом доме «Инженерное оборудование» (117279, г.Москва, Профсоюзная ул., 93а, тел.8(495) 3363200 и по результатам произвести доналадку станции.



Торговый дом ©
**ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Во время работы установка должна быть закрыта наземной крышкой.

7.2. При ремонте установки и удалении осадка из септической камеры отключить компрессор.

7.3. Следует исключить возможность наезда колес автотранспорта на крышки установки.

7.4. При обслуживании компрессора следует соблюдать правила безопасности, изложенные в паспорте на компрессор.

7.5. Для стабильной работы установки временная перегрузка ее в процессе эксплуатации не должна превышать 20% от номинальной производительности.

Запрещается:

Сброс в установку очистки хозяйственно-бытовых стоков строительного мусора, песка, извести, красок, шпатлевок, растворителей, машинных масел, антифризов, щелочей, кислот, спирта, медикаментов и лекарственных препаратов, стоков с большой концентрацией хлорсодержащих средств и отбеливателей, что может повлечь гибель бактерий и сбой режимов работы станции.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. В зависимости от интенсивности эксплуатации септическая камера требует очистки от накопленного осадка 1 раз в 1-2 года.

8.2. Рециркулирующий и избыточный ил, накапливающийся во вторичном отстойнике, постоянно перекачивается в аэротенк и септическую камеру с помощью эрлифтов. Для этого регулирующие вентили ВР1 и ВР2 должны постоянно находится в открытом положении, обеспечивающем стабильную струю.

8.3. Очистку водосливов и стенок от отложений производить 1 раз в 2-3 года.

8.4. Эксплуатацию компрессора осуществлять в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией завода-изготовителя.


Внимание!

Во избежание «всплытия» установки под действием грунтовых вод запрещается опорожнять одновременно более одной секции установки.




СХЕМЫ ОТВОДА ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ

1. Схема с напорным отводом очищенной воды



2. Схема с самотечным отводом очищенной воды





Торговый дом ©
**ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**

9. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обращаем Ваше внимание, что биологическая очистка сточных вод – природный процесс, протекающий в искусственно созданных условиях, которые необходимо поддерживать, чтобы процесс очистки происходил и был эффективным.

Помните, что естественный характер процесса биологической очистки отнюдь не делает его протекание безусловным, а, напротив, требует соблюдения некоторых минимальных условий:

1. Сточные воды должны содержать в среднем, не менее 50%, и не более 110% от количества загрязнений, на которые рассчитана станция, и которые служат питанием для микрофлоры. Количество поступающих загрязнений пропорционально численности пользующихся системой канализации; например, если установка рассчитана на очистку сточных вод от 4 человек, а в доме постоянно проживает 2 человека, нагрузка составляет 50%;

2. Температура сточных вод, поступающих на очистку, должна быть не менее 14...15°C, поскольку, в зимнее время сточные воды за время пребывания в установке остывают на 2...3°C, т.к. биологические процессы практически прекращаются при температуре ниже 11°C; данное условие гарантированно соблюдается при использовании горячего водоснабжения (в сельских условиях – от местных водонагревателей);

3. Необходимо непрерывное поступление в установку воздуха, который подает компрессор, поставляемый с установкой; перерывы в подаче воздуха негативно сказывается на качестве очищенных сточных вод, а длительные перерывы (порядка нескольких дней) могут привести к гибели плавающей микрофлоры и потребовать заново наращивать ее;

4. Следует исключать залповые сбросы сточных вод с большими расходами, вызывающие вынос плавающей микрофлоры из установки. Необходимо отличать общий объем сбрасываемых сточных вод от их расхода, измеряемого удельным объемом сточных вод, поступающих в единицу времени; так, относительно небольшой объем сточных вод 0,3 м³, сбрасываемый в течение 10 минут, дает большой расход, равный

$$\frac{0,3 \times 1000}{10 \times 60} = 0,5 \text{ л/с, или } 1,8 \text{ м}^3/\text{час};$$

Расход поступающих в установку сточных вод в м³/час должен составлять не более 0,3 от суточного расхода, указанного в м³/сутки; так для установки производительностью 1.5 м³/сутки расход сточных вод должен быть не больше

$1.5 \cdot 0,3 = 0.45 \text{ м}^3/\text{час}$, или около 0.13 л/с (соответствует одновременной работе двух полностью открытых кранов на бытовых санитарных приборах);

5. Существуют вещества, которые иногда применяются в быту и токсичны для микрофлоры, осуществляющей биологическую очистку; к ним относятся: различные отбеливатели и чистящие средства, содержащие активный хлор; средства для прочистки канализационных труб, содержащие концентрированную щелочь; промывные воды водоочистных фильтров, содержащие марганцовокислый калий (т.н. «марганцовка»); токсичными могут стать и обычные стиральные порошки при использовании в количествах, многократно превышающих требуемые для обеспечения процесса стирки; во избежание гибели микрофлоры, после которой потребуется очистка установки и пуск ее в работу заново, следует исключить поступление в сточные воды токсических веществ, а стиральные порошки использовать в рекомендуемых дозах.

Соблюдение указанных условий особенно важно в пусковой период, поскольку микрофлора нарастает постепенно, еще не успела приспособиться к сточным водам данного объекта, и поэтому более уязвима.

Соблюдение условий эксплуатации установки обеспечит ее многолетнюю эффективную работу и исключит негативное воздействие сбросов неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод на экологию и санитарное состояние местности, в которой Вы проживаете.

Желаем Вас успехов и благополучия
Торговый дом «ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»

10. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

10.1. Изготовитель гарантирует указанные в паспорте параметры очищенной сточной воды при соблюдении правил эксплуатации установки.

10.2. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате:

- Не соблюдения правил эксплуатации или инструкций по техническому обслуживанию;
- Самостоятельного ремонта или внесения в конструкцию емкости каких-либо изменений без согласования с изготовителем;
- Повреждения в результате удара или других механических повреждений;
- Неправильно выполненном монтаже.



Торговый дом ©
**ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**

Внимание: Во избежание деформации корпуса запрещается складирование стройматериалов, проезд автотранспорта и высадка деревьев ближе, чем 1,5 м от станции.

10.3. Приемка Изделия в эксплуатацию потребителем, а также активирование недостатков в пределах гарантийного срока может осуществляться только в соответствии со СНИП 3.05.04-85*, СНИП 3.01.04-87*, а также Инструкцией «О порядке приемки продукции ПТН по качеству», утвержденной Госарбитражем при правительстве РФ.

10.4. После монтажа Изделия все гарантии должна принимать на себя организация, которая осуществляет монтаж.

10.5. Изготовитель не несет ответственности за расходы, связанные с демонтажем гарантийного оборудования, а также ущерб, нанесенный другому оборудованию, находящемуся у Покупателя, в результате неисправности (или дефектов), возникших в гарантийный период.

10.6. Активирование недостатков, обнаруженных при эксплуатации, производится с обязательным участием Продавца.

10.7. Претензии по качеству товара могут быть предъявлены в течение всего гарантийного срока при наличии акта соответствующего образца.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. Гарантийный срок эксплуатации станции – 2 года со дня её приобретения.

Гарантийный срок работы компрессора и насоса – в соответствии с паспортами заводов изготовителей

11.2. Срок службы установки до капитального ремонта – 25 лет.

11.3. Справки по техническому обслуживанию и ремонту установки по телефону +7(495) 336-32-00.

12. ОТМЕТКА О ПРИЁМКЕ

Установка № _____ прошла приёмочные испытания в соответствии с ТУ 42.21.13-009-26230499-2020 и соответствует предъявляемым требованиям.


ОТК

Дата продажи
м.п.

«___» _____ 20___г.




ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЛОС-К





Экспликация отсеков
1 – анаэробный биореактор
2 – аэротенк
3 – разделитель иловой смеси

Условные обозначения
ВР1 – регулирующий вентиль эрлифта
избыточного ила
ВР2 – регулирующий вентиль эрлифта
рециркулирующего ила



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЛОС-К Н



1 - анаэробный биореактор

1 – анаэробный биореактор
2 – азотенк
3 – разделитель иловой смеси

2 - аэропорт

3 - разделитель иловой смеси

4 - насосный отсек


Условные обозначения

ВР1 – регулирующий вентиль эрлифта

избыточного ила

ВР2 – регулирующий вентиль эрлифта

рециркулирующего пла



ДЛЯ ЗАМЕТОК

- ДОГОВОР № _____ ОТ _____ Г.
- ДАТА МОНТАЖА ____/____/____ Г.
- ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ФИО _____

- ДАТА ЗАПУСКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
- ОТ ____/____/____ Г.
- ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ФИО _____

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

РФ, 117279, г. Москва,
ул. Профсоюзная, дом 93а
тел. Москва: (495) 580-58-50
тел. Санкт-Петербург: (812) 643-20-73
многоканальный: 8 (800) 500-31-02

info@septiki-tver.ru

www.septiki-tver.ru



Торговый дом ©
**ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ**

